

“ഭരണഭാഷ-മാതൃഭാഷ”

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം
ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്,
ഫയർഹോഴ്സ് ജംഗ്ഷൻ,
തിരുവനന്തപുരം, Pin.695001,
Phone - 0471 2333109.
Email.adotvm.frs@kerala.gov.in

നമ്പർ: ജി - 4489/19

തീയതി: 05/07/19

പ്രേഷകൻ

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ,
തിരുവനന്തപുരം.
സ്വീകർത്താവ്,
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ്,
Sacred Heart Central School,
Kallayam.P.O,
Tvm - 695 043.

സർ,

വിഷയം: ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ്, ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം - ഫയർ സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് - സംബന്ധിച്ച്.


- സൂചന:
- 1) ജി.ഒ.(പി) നം. 81/17/എൽ.എസ്.ജി.ഡി, തീയതി. 31/10/17.
 - 2) ജി.ഒ.(പി) നം. 82/17/എൽ.എസ്.ജി.ഡി, തീയതി. 31/10/17
 - 3) ബഹു.ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ 25/06/19-ലെ കത്ത് നം എഫ്2 - 1523/19.
 - 4) Sacred Heart Central School ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സിന്റെ 05/07/19-ലെ അപേക്ഷ.

.....

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളും യഥാക്രമം സൂചന(1) ലെയും സൂചന(2) ലെയും ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഭേദഗതി ചെയ്തതിൽ കേരളാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ 54(4 എ)/കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണചട്ടങ്ങൾ 56(5) എന്നിവ പ്രകാരം 1000 M² അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം കവിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം 15 മീറ്റർ കവിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെ സംഗതിയിൽ മാത്രമേ ഈ വകുപ്പിന്റെ എൻ.ഒ.സി നൽകേണ്ടതുണ്ടു.

താങ്കളുടെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചതിൽ കെട്ടിടം 1000 M² ൽ താഴെ അടിത്തറ വിസ്തീർണ്ണം ഉള്ളതും 15 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ളതും ആണെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ വകുപ്പിൽ നിന്നും എൻ.ഒ.സി നൽകേണ്ടതല്ലാത്തതാകുന്നു.



വിശ്വസ്തതയോടെ,

ജില്ലാ ഫയർ ഓഫീസർ
തിരുവനന്തപുരം.